



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002268432

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压,
ta: 50°C, tc: 85°C, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 23 日 有效期至: 2024 年 12 月 31 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 12 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002268432

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	型号	输出参数			
		电路 (mA)	电压 (Vdc)	空载电压 (Max. Vdc)	功率 (Max. W)
1.	CH-25-300 IP65 LB1	300	50-84	98	25.2
2.	CH-25-350 IP65 LB1	350	43-72	85	25.2
3.	CH-25-400 IP65 LB1	400	37.5-63	75	25.2
4.	CH-25-450 IP65 LB1	450	33.5-56	68	25.2
5.	CH-25-500 IP65 LB1	500	30-50	63	25
6.	CH-25-550 IP65 LB1	550	27-45.5	55	25
7.	CH-25-600 IP65 LB1	600	25-42	50	25.2
8.	CH-25-650 IP65 LB1	650	23-38.5	50	25
9.	CH-25-700 IP65 LB1	700	21.5-36	46	25.2
10.	CH-25-750 IP65 LB1	750	20-33.5	44	25.1
11.	CH-25-800 IP65 LB1	800	19-31.5	42	25.2

输入: 100-240V~ 50/60Hz

备注: 以上型号实测输入功率均大于 5W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司