



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002375351

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式 (II 类), 恒压模式, 安全特低电压, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}/85^{\circ}\text{C}$, 定温热保护: 110°C)
见附页; 220-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 27 日 有效期至: 2026 年 01 月 21 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 03 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002375351

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	型号	输出			ta(°C)	tc(°C)
		(恒压) (VDC)	电流(Max. A)	功率(Max. W)		
1.	SS-6-12 MB	12	0.5	6	45	80
2.	SS-6-24 MB	24	0.25	6		80
3.	SS-12-12 MB	12	1.0	12		80
4.	SS-12-24 MB	24	0.5	12		80
5.	SS-18-12 MB	12	1.5	18		85
6.	SS-18-24 MB	24	0.75	18		85

输入: 220-240V~50/60Hz

备注: 以上型号的实测输入功率均大于 5W。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司