



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002559338

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, tc:80°C, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 220-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 01 日 有效期至: 2028 年 07 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 07 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002559338

证书附页：第 1 页 共 3 页

序号	型号	输出				备注
		恒流 (mA)	工作电压 (VDC)	最大输出电 压 (VDC)	功率 Max. (W)	
1	LS-40-600 LI EXC	600	24-42	50	25.2	灰色 侧盖
2	LS-40-650 LI EXC	650	24-42	50	27.3	
3	LS-40-700 LI EXC	700	24-42	50	29.4	
4	LS-40-750 LI EXC	750	24-42	50	31.5	
5	LS-40-800 LI EXC	800	24-42	50	33.6	
6	LS-40-850 LI EXC	850	24-42	50	35.7	
7	LS-40-900 LI EXC	900	24-42	50	37.8	
8	LS-40-950 LI EXC	950	24-42	50	39.9	
9	LS-40-1000 LI EXC	1000	24-40	50	40	
10	LS-40-1050 LI EXC	1050	24-38.5	52	40.4	
11	LS-40-600 LI-G EXC	600	24-42	50	25.2	
12	LS-40-650 LI-G EXC	650	24-42	50	27.3	
13	LS-40-700 LI-G EXC	700	24-42	50	29.4	
14	LS-40-750 LI-G EXC	750	24-42	50	31.5	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002559338

证书附页：第 2 页 共 3 页

15	LS-40-800 LI-G EXC	800	24-42	50	33.6	
16	LS-40-850 LI-G EXC	850	24-42	50	35.7	
17	LS-40-900 LI-G EXC	900	24-42	50	37.8	
18	LS-40-950 LI-G EXC	950	24-42	50	39.9	
19	LS-40-1000 LI-G EXC	1000	24-40	50	40	
20	LS-40-1050 LI-G EXC	1050	24-38.5	52	40.4	
21	LS-40-600 LI EXC-1	600	24-42	50	25.2	白色 侧盖
22	LS-40-650 LI EXC-1	650	24-42	50	27.3	
23	LS-40-700 LI EXC-1	700	24-42	50	29.4	
24	LS-40-750 LI EXC-1	750	24-42	50	31.5	
25	LS-40-800 LI EXC-1	800	24-42	50	33.6	
26	LS-40-850 LI EXC-1	850	24-42	50	35.7	
27	LS-40-900 LI EXC-1	900	24-42	50	37.8	
28	LS-40-950 LI EXC-1	950	24-42	50	39.9	
29	LS-40-1000 LI EXC-1	1000	24-40	50	40	
30	LS-40-1050 LI EXC-1	1050	24-38.5	52	40.4	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002559338

证书附页：第 3 页 共 3 页

31	LS-40-600 LI-G EXC-1	600	24-42	50	25.2	
32	LS-40-650 LI-G EXC-1	650	24-42	50	27.3	
33	LS-40-700 LI-G EXC-1	700	24-42	50	29.4	
34	LS-40-750 LI-G EXC-1	750	24-42	50	31.5	
35	LS-40-800 LI-G EXC-1	800	24-42	50	33.6	
36	LS-40-850 LI-G EXC-1	850	24-42	50	35.7	
37	LS-40-900 LI-G EXC-1	900	24-42	50	37.8	
38	LS-40-950 LI-G EXC-1	950	24-42	50	39.9	
39	LS-40-1000 LI-G EXC-1	1000	24-40	50	40	
40	LS-40-1050 LI-G EXC-1	1050	24-38.5	52	40.4	

220-240V~, 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司