



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002848072

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, II 类, IP20, $t_a:45^{\circ}\text{C}$, $t_c:85^{\circ}\text{C}$, 不可调光, 定温热保护: 110°C , 适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附页; 220-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 02 月 12 日 有效期至: 2031 年 02 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002848072

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	型号	输入参数	输出参数			
		输入电流 (A)	输出电 流(mA)	输出电压 (Vdc)	空载电压 (max.Vdc)	输出功率 (max.W)
1.	FLS-42-1050 LD1 ADV	0.28	300	9-40	59	12
			350			14
			400			16
			450			18
			500			20
			550			22
			600			24
			650			26
			700			28
			750			30
			800			32
			850			34
			900			36
			950			38
1000	40					
1050	42					

输入：220-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司