



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002869670

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, IP20, 安全特低电压, II 类, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80/85/90^{\circ}\text{C}$, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 不可调光, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-277V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 05 月 26 日 有效期至: 2031 年 05 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026011002869670

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	型号	输出				tc
		恒流 (mA)	工作电 压(VDC)	最大输 出电压 (VDC)	最大 功率 (W)	(°C)
1.	LX-40-600 LI EXC	600	24-42	59	25.2	80
2.	LX-40-650 LI EXC	650			27.3	
3.	LX-40-700 LI EXC	700			29.4	
4.	LX-40-750 LI EXC	750			31.5	
5.	LX-40-800 LI EXC	800			33.6	85
6.	LX-40-850 LI EXC	850			35.7	
7.	LX-40-900 LI EXC	900			37.8	90
8.	LX-40-950 LI EXC	950			39.9	
9.	LX-40-1000 LI EXC	1000	24-40		40	
10.	LX-40-1050 LI EXC	1050	24-38.5		40.4	

输入: 100-277V~50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司